

Eficacia sobre fuegos de la clase F
(15.4 de la Norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008)

Nº de ensayo	8476B	8476C
Tamaño del hogar	5F	
Temperatura ambiente medida (°C)	25	26
Temperatura ambiente requerida (°C)	0 a 30	
Tiempo medido hasta autoignición (h-min)	1:05	1:04
Tiempo requerido hasta autoignición (h-min)	≤ 3 h 30 min	
Temperatura de autoignición medida (°C)	355	358
Temperatura de autoignición requerida (°C)	de 330 a 380	
Descarga completa del extintor sin interrupción (sí/no)	sí	sí
Extinción del hogar (sí/no)	sí	sí
Proyección de material ardiendo (sí/no)	no	no
Reignición en 20 min (sí/no)	no	no
Residuo de aceite tras extinción (sí/no)	sí	sí
Se observa expansión de las llamas (sí/no)	no	no
Eficacia Clase F alcanzada	5F	

Arganda del Rey, 20 de julio de 2011



Fdo.: Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico del LICOF



Fdo.: Federico Rubio Rubio
Director Técnico del Laboratorio de
Sistemas y Equipos